

**3.3.6.2. דלת הדף-גז-רסיסים חד-אגפית דירתית משופרת (15 מ"מ + 3 מ"מ) (מין 1.4.1.8)**

הדלתות ייוצרו ויותקנו על פי הסרטוטים האחידים של פיקוד העורף מס' 2054-2050 (ראו נספח ג).  
מידות נומינליות של פתח האור:  
רוחב: 700 או 800 מ"מ;  
גובה 2000 מ"מ.

**3.3.6.3. דלתות דגם "דלית", דלת הדף-גז חד-אגפית דירתית ללא קיר מגן (מין 1.4.1.9)**

הדלתות ייוצרו ויותקנו על פי הסרטוטים האחידים המפורטים להלן של פיקוד העורף (ראו נספח ג).  
יש שתי אפשרויות של דלתות אלה:  
1. דגם "דלית צירית" – דלת צירית, סרטוטים מס' 610-616;  
2. דגם "דלית הזזה" – דלת הזזה, סרטוטים מס' 620<sup>(9)</sup>.  
מידות נומינליות של פתח האור:  
רוחב: 700 או 800 מ"מ;  
גובה 2000 מ"מ.

**3.3.7. חלון**

**3.3.7.1. מידות נומינליות של פתח האור**

המלבן המבוטן יתוכנן למידות פתח אור אלה:  
רוחב: 800 מ"מ, 900 מ"מ, 1000 מ"מ;  
גובה: 800 מ"מ, 900 מ"מ, 1000 מ"מ.  
במרחב מוגן למוסדות בריאות יתוכנן המלבן המבוטן למידות פתח אור אלה:  
רוחב: 800 מ"מ, 850 מ"מ;  
גובה: 1100 מ"מ, 1200 מ"מ, 1300 מ"מ, 1400 מ"מ.

**3.3.7.2. אגף החלון**

אגף החלון יהיה בנוי מלוח העשוי מהחומרים המפורטים בסעיף 3.2.  
עובי הלוח לא יהיה קטן מהנקוב בטבלה 7:

**טבלה 7 – עובי נומינלי מזערי של לוח החלון**

עובי הלוח (מ"מ)	מין החלון
18	עורפי דירתי (מין 1.4.2.1)
	דו-תכליתי עורפי דירתי (מין 1.4.2.5)
24	עורפי קומתי או מוסדי (מין 1.4.2.2)
	דו-תכליתי עורפי קומתי או מוסדי (מין 1.4.2.6)
	קדמי (מין 1.4.2.3)
	דו-תכליתי קדמי (מין 1.4.2.7)
32	לתשיות לאומיות (מין 1.4.2.4)
	דו-תכליתי לתשיות לאומיות (מין 1.4.2.4.8)

<sup>(9)</sup> ביום פרסום תקן זה סרטוטים אלה נמצאים בהכנה.